



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 48680469/950/6194057

08/12/2014

Konu: Sivil Savunma, Seferberlik ve
Koruyucu Güvenlik Hizmetleri
Denetlemeleri

- İlgi :** a) Millî Eğitim Bakanlığı Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetlemeleri Performans Rehberi,
b) Bakanlık makamının 23/5/2014 tarihli ve 53909240/20/2064426 sayılı Sivil Savunma Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetleme Onayı.

Bakanlığımız taşra teşkilatı ile okul ve kurumların ilgi (a) performans rehberi esasları doğrultusunda ve ilgi (b) onayla planlanan 16 İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile 165 okul ve kurumlarda sivil savunma seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri denetlemeleri yapılmıştır. Sondaj yoluyla yapılan bu denetlemeler sonucunda genel olarak görülen eksiklikler aşağıda açıklanmıştır:

- 1-Millî Eğitim Bakanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planı gereği; eğitim öğretimin kesintisiz ve aksatılmadan devamının sağlanması hususunda, emekli öğretmen, eğitim fakültesi mezunu pedagojik formasyon alan yüksekokul mezunları listesinin hazırlanmadığı, okul eşleştirme çizelgelerinin il detay planında yer almadığı,
- 2-Gizli ve gizlilik dereceli kısım ve bölümlerde çalışan personel hakkında 3/2/2003 tarihli ve 12252 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yönergesi gereği, güvenlik soruşturması yaptırılmadığı,
- 3-Okul ve kurumların Sivil Savunma Planı, Tedbirler Planı ile Sabotajlara karşı korunma planlarının gözden geçirilip güncel hale getirilmediği, planların daima uygulanabilir halde bulundurulmadığı,
- 4-MEB iş takviminde yer alan 28 Şubat Sivil Savunma gününde ikaz/alarm tatbikatı, 1-7 Mart deprem haftasında ise tahliye tatbikatı yapıldığına dair raporların dosyasına konulmadığı,
- 5-Okul ve kurumlarda, 5188 sayılı kanun gereğince, yürütülen özel güvenlik hizmetinde güvenlik personeline ait öğrenim belgesi, sağlık raporu, savcılıktan alınan iyi hal kağıdı, eğitim sertifikasının aslı gibidir kaşesi ile imzalandıktan sonra dosyasında muhafaza edilmediği,
- 6-Bazı okul ve kurumların MEB 20/10/2010 tarihli ve 00250 sayılı emirleri gereği Yangın Önleme ve Söndürme İç Düzenlemesi hazırlayarak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine göndermediği,
- 7-Millî Eğitim Bakanlığı 19/1/2010 tarihli ve 00223 sayılı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi gereği; elektrik tesisatının yıllık kontrolünün yapılmadığı ve tutanak altına alınmadığı, elektrik panolarında sigortaların otomatik olmadığı, katlarda bulunan elektrik tahliye panolarına koruyucu panel kapaklarının ve buat kapaklarının takılmadığı, elektrik ara çekim kablolarının antikron kablolar ile çekilmediği,

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: dhgm_sivilsavunma@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Asef KAYGUSUZ-Uzman
Tel: (0 312) 413 18 32
Faks: (0 312) 222 05 32

8-Okul ve kurumların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, Acil Durum Planı ile Risk Analiz Raporlarını hazırlamadığı,

9-Millî Eğitim Bakanlığının 23/6/2005 tarihli ve 2005/52 nolu genelgesi gereği modern yangın söndürme sistemi (Yangın dolabı, yangın söndürme cihazı ve yangın ihbar sistemi) ile teçhiz edilmiş betonarme binalarda yangın köşelerinin kaldırılmadığı,

10-Yangın dolaplarının bakımsız, içerisinde gereksiz malzemelerin bulunduğu, hortumlarının eksik, eskimiş ve patlak olduğu, lans ve vana bağlantılarının yapılmadığı, içerisinde boyasız, makara sisteminin bozuk olduğu, dolap üzerinde yangın dolabı olduğuna dair "YANGIN" yazısının olmadığı,

11-Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları Sanayi Bakanlığından onaylı "Dolum ve Servis Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmayan firmalara yaptırıldığı, cihazların uygun yerlere zeminden asma halkasına yüksekliği 90 cm. aşmayacak şekilde monte edilmediği, kullanma talimatları ile kontrol etiketlerinin takılmadığı, cihazların MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin 76 ncı madde esasları dikkate alınmayarak dolumların 4 ncü yılı sonu beklemeden 1 ve 2 nci yıl sonu yapıldığı,

12-Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin 64 ncü maddesi gereği oluşturulan, acil durum ekiplerini de kapsayacak şekilde hazırlanacak Yangın Talimatı ve Yangın Hareket Tarzı tablosunun, bağımsız her binada her kata herkesin rahatlıkla görebileceği bir yere asılmadığı ve ekiplerin eğitimlerinin düzenli olarak yaptırılmadığı,

13-Binalarda yangın ya da diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışını sağlayacak yön levha işaretlerinin konulmadığı, bina tahliye planlarının yapılmadığı,

14-Millî Eğitim Bakanlığı, Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı genel esaslar talimatının üçüncü kısım 11 nci madde (d) bendi gereği bilhassa can güvenliği, sabotaja, yangına ve hırsızlığa müsait yerlerdeki görevli personelin riayet edeceği özel bir çalışma talimatının hazırlanarak ilgili bölümlere asılmadığı,

15-Mutfak bölümüne personel çalışma talimatı, ilk yardım dolabı, gaz algılama ve otomatik gaz kesme düzeneğinin konulmadığı,

16-Arşiv bölümlerine nem ölçme cihazının konulmadığı, dezenfekte edilmediği, kapıların dışarıya açılır yanmaz, duman sızdırmaz kapı olarak düzenlenmediği,

17-Çatı bölümlerine eşya ve malzemenin konulduğu, çatı aralarının periyodik olarak kuş gübresi yada rüzgarın getirdiği pisliklerden temizlenmediği, elektrik tesisatının çekildiği, çatı giriş kapısı/kapağının kilitli olmadığı,

18-Kazan dairesi görevlisinin ateşleyici ve doğalgaz işletmecilik belgesinin bulunmadığı, brülör memesi ve duman boruları ile baca temizliğinin periyodik bakımlarının yapılarak tutanak altına alınmadığı, personel çalışma talimatı ile kazan kullanma talimatının asılmadığı görülmüştür.

Genel olarak tespit edilen bu noksanlıkların bir an önce giderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dağıtım

Gereği

B-Planı

Bilgi

A-Planı

Yusuf TEKİN

Bakan a.

Müsteşar